

## Anlagendaten für 2016

	Ertrag	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Bettenbau-OS	Soll	1.638	2.709	4.599	6.174	7.749	8.820	8.946	7.686	6.111	4.662	2.331	1.575	63.000
	Ist	2.335	2.380	5.732	7.802	8.874	8.627	0	0	0	0	0	0	35.750
BettenbauWE	Soll	1.186	1.962	3.331	4.472	5.612	6.388	6.479	5.567	4.426	3.377	1.688	1.141	45.630
	Ist	1.714	1.595	3.843	5.080	5.534	5.472	0	0	0	0	0	0	23.238
Gesellschaftst	Soll	702	1.161	1.971	2.646	3.321	3.780	3.834	3.294	2.619	1.998	999	675	27.000
	Ist	736	923	2.325	3.265	3.743	3.656	0	0	0	0	0	0	14.648
SWH	Soll	1.138	1.882	3.194	4.288	5.382	6.126	6.214	5.338	4.245	3.238	1.619	1.094	43.758
	Ist	1.053	1.498	3.693	5.217	5.984	5.835	0	0	0	0	0	0	23.280
PWH	Soll	358	592	1.005	1.349	1.694	1.928	1.955	1.680	1.336	1.019	509	344	13.770
	Ist	334	459	1.145	1.632	1.858	1.813	0	0	0	0	0	0	7.241
Gesamtanlage	Soll	5.022	8.306	14.101	18.929	23.758	27.042	27.428	23.565	18.736	14.294	7.147	4.829	193.158
	Ist	6.172	6.855	16.738	22.996	25.993	25.403	0	0	0	0	0	0	104.157

Energie 2016	<b>104.157</b>	kWh	sind	<b>285</b>	kWh pro Tag	sind	<b>485</b>	kWh pro kWp
--------------	----------------	-----	------	------------	----------------	------	------------	----------------

<b>Gesamtenergie</b>	<b>2.339.423</b>	<b>kWh</b>
<b>CO<sup>2</sup> Ersparnis</b>	<b>596.553</b>	<b>kg</b>
<b>Atom Abfall Ersparnis</b>	<b>3.275</b>	<b>g</b>

0,255

0,0014